

Säkerhetsbilaga

Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler



Bakgrund och syfte

Vid övernattnig i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas detta för tillfällig övernattnig. Det innebär att brandskyddet inte är dimensionerat för övernattnig i dessa lokaler. Lokaler som är vanliga vid tillfällig övernattnig är skolor, idrottshallar och liknande.

För att kunna nyttja en lokal till annat ändamål än vad den är dimensionerad för krävs vissa säkerhetshöjande åtgärder. Följer ni anvisningarna i denna skrift uppfyller ni grundläggande krav.

Ansvar

Den som arrangerar den tillfälliga övernattnigen ansvarar helt och hållet för säkerheten. Detta fråntar dock inte lokalupplåtarens (Halmstads kommun) ansvar att se till att lokalen är lämpligt för sitt ändamål.

Arrangören ansvarar bland annat för att:

- Personalen har tillräcklig kunskap och utbildning.
- Personalen kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation.
- Larmmöjligheter finns till räddningstjänsten telefon 112.
- Personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen.
- Personalen har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, brand dörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering m m).
- De övernattnande fått information så att de kan agera på ett tillfredställande sätt vid en brand/utrymningssituation.
- Ordningsregler upprättas och efterlevs.
- Vakande brandvakt vid övernattnig för 30 personer och därutöver. Vg se vidare avsnitt Vakande brandvakt.
- "Anmälningsblankett tillfällig övernattnig" ska inlämnas till Räddningstjänsten i god tid innan lägrets uppstart.

Ordningsregler

Arrangören ska upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta utrymning.

Följande regler skall finnas:

- Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden.
- Öppen eld/låga får ej förekomma, exempelvis levande ljus.
- Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden.
- Bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus.
- Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i upplåtna utrymmen.
- Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen enligt anvisning.
- Uppställning av bilar, husvagnar, container och dylikt får ej ske inom förhyrt område.

Information till övernattande

Innan övernattnig sker ska de övernattande informeras om följande:


- Ordningsregler.
- Utrymningsvägarnas placering.
- Brandredskapens placering.
- Hur de ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet.
- Vart eftersamlingen ska ske vid utrymning sk. uppsamlingsplats.

Information till Räddningstjänsten

- Arrangören är skyldig att fylla i och skicka in Anmälan tillfällig övernattnig som medföljer denna skrift till Räddningstjänsten Halmstad. Bilagan ska ha inkommit till Räddningstjänsten senast en vecka innan övernattnigen äger rum.


Möblering av sovsal

Liggunderlag/sängar i sovsal ska placera så att det finns fria gångar mellan varje grupp av liggplatser. Grupperna ska placeras så att gångarna ansluter till utgångarna i lokalen. Varje grupp av liggplatser ska ha ett minsta avstånd av 1,0 m. Avståndet mellan två liggunderlag inom en grupp kan uppgå till ett sådant avstånd att det är bekvämt för de sovande. Avståndet mellan två sängar inom en grupp ska uppgå 1,5 m, vilket innebär att varje sängplats tar 3 m² i anspråk. Grupper i mittgång får maximeras till sex stycken liggunderlag/sängar, därefter ska en gång avskilja nästa grupp. Antalet platser som befinner sig mot en vägg med huvudändan kan maximeras i väggens längd, observera dock att gångar ska finnas där nästa vägg börjar (kortsidan i exemplet).



Figur 1 - Exempel på placering av sängar. Sängarna ska alltid placeras så att fria gångar uppstår mellan grupper av sängar samt att varje säng upptar en yta av 3 m².


Gångarna mellan grupperna samt utgångarna ska hållas fria från material. Tillhörigheter ska hänvisas till en särskilt plats i lokalen, alternativt till särskilt rum.



Figur 2 - Exempel på placering av liggunderlag i en sovsal. Liggunderlagen ska alltid placeras så att fria gångar uppstår mellan grupper av liggunderlag.

Vakande brandvakt

Då övernattningen berör fler än 30 personer ska det finnas minst en vakande brandvakt. Brandvakten ska kontinuerligt gå bevakningsronder under den tid då personer sover i förläggningen samt ha tillgång till telefon. Brandvakt ska vara väl insatt i brandskyddsorganisationen, ordningsregler och brandtekniska installationer.



Utrymningsvägar och vägledande markering

Det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägarna ska vara lätt öppningsbara från insidan utan nyckel eller annat redskap. Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg (t ex korridor) ska vara försedd med vägledande markering i form av belysta eller genomlysta skyltar, se exempel.

Brandredskap

Det ska finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost lättillgängligt och väl markerat. Var man än befinner sig i lokalerna ska avståndet till närmaste brandredskap vara högst 25 m.

Brandavskiljande dörrar

En brandavskiljande dörr ska alltid vara stängd. Brandavskiljande dörr får endast stå uppställd om dörren är försedd med magnetupphängning som automatiskt stänger dörren vid brand. Dörrens funktion ska kontrolleras.

Kontroll av sovsalen

Varje dag inför övernattningen ska sovsalen kontrolleras. Kontrollen ska ske enligt bifogad checklista. Efter kontrollen ska ansvarig arrangör delges resultatet. Ansvarig arrangör ansvarar för att kontrollen genomförs och att eventuella brister rättas till.

Kontroll av brandförsvaret

Eventuell kontroll som utförs av brandförsvaret är myndighetsutövning och ersätter inte på något sätt de åtgärder arrangören har för att utföra och ta sitt ansvar för brand- och utrymnings säkerheten. Handläggare från brandförsvaret beslutar om särskild tillsyn behövs eller inte.

Checklista inför tillfällig övernattnng

- Övernattnngen är anmäld till räddningstjänsten.
- Brand- och utrymningslarm har genomförda vecko-, månads- och kvartalskontroller samt godkänd revisionsbesiktning.

Checklista under tillfällig övernattnng

- Utrymningsvägar är ej blockerade, markerade med fungerande skylt och lätt öppningsbara.
- Övernattnng sker endast i angivna lokaler.
- Dörrar mellan korridorer och trapphus är stängda alternativt uppställda med rökdetektorstyrda magneter.
- Släckutrustning finns i lokalerna, är väl markerad och funktionsduglig.
- Korridorer, trapphus och andra utrymningsvägar är fria från stolar, bänkar och andra lösa inventarier.
- Levande ljus, öppen eld och rökning förekommer ej.
- Fungerande telefon finns för larmning.
- Återsamlingsplats vid utrymning är väl känd för alla övernattnande (se lokal utrymningsplan).
- Komplet förlägningsplan över vilka lokaler som används samt antalet personer i varje övernattningsrum finns tillgängligt.
- Lokaler som ej används är låsta.
- Aktuell närvarolista finns framtagen.



Postadress: Box 246, 301 06
Besöksadress: Stationsgatan 48 A
Tel 035-13 77 00